



# Připojení potrubí / elastická dilatace

## katalogový list

**Připojení klimajednotky/VZT je také pojmenované jako elastická dilatace.**

Čtvercové/obdélníkové elastické připojení potrubí jsou navrženy tak, aby eliminovali přenos vibrací vzduchotechnické jednotky nebo ventilátoru do potrubí.

Slouží k zabránění šíření vibrací a hluku vznikajících v důsledku činnosti ventilátorů či jiných strojních zařízení. Odstraňuje napětí a zatížení způsobené tepelnou dilatací vzduchotechnických potrubí.



### **Materiály pružné části:**

PVC - teplotní odolnost do 80 °C, 2 kPa

PU - teplotní odolnost do 100 °C, 2 kPa

Při likvidaci součástí a materiálů je nutno dodržovat příslušné předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadu. V případě konečné likvidace zařízení je nutno dodržovat zásady diferencované likvidace odpadu. Doporučujeme, aby kovové části byly odděleny a ostatní části byly zlikvidovány v souladu s nařízením tříděného odpadu.